

Ur. broj: 4211-150-247/2/2020  
Evidencijski broj: J 33/20  
Zagreb, 24. ožujak 2020. godine

**PREDMET: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU INSTALACIJA ODVODNJE U UPRAVNOJ ZGRADI HRVATSKIH AUTOCESTA UKLJUČUJUĆI ISPITIVANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA**

- **Poziv za dostavu ponuda (dalje u tekstu: Poziv) od 12. ožujak 2020. godine**
- **Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta**

**Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:**

Temeljem zahtjeva za ponudu, a u cilju davanja realne ponude postavljamo slijedeći upit:

1. Ako je potrebno snimanje kanalizacijskog sustava, potrebno je i čišćenje istog prije snimanja da bi se vidjele neispravnosti iste, tj. skidanje svih naslaga unutar cijevi – da li je to potrebno uključiti u cijenu?
2. Da li u restoranu postoji masna odvodnja koja je odvojena od fekalne?
3. Da li su sanitarni čvorovi i čajne kuhinje u jednoj vertikali ili ih ima više?

**Odgovor Naručitelja:**

1. Da, potrebno je uključiti u cijenu.
2. U restoranu je odvojeno sakupljanje masnoće od fekalnog dijela.
3. Čajna kuhinja i muški wc su na jednoj vertikali, pored navedene vertikale ima još jedna vertikala za ženski wc.

