

Ev. broj: H 47/22
Zagreb, 22.07.2022. godine

Predmet nabave: Sredstvo za pranje obloge tunela, naplatnih kućica i zidova za zaštitu od buke

1. Odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

1. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

- molimo Vas da nam odgovorite ; koliki raspon pH u 1%-tnoj radnoj otopini smije biti ?

ODGOVOR NARUČITELJA: *Raspon pH u 1%-tnoj otopini smije biti od minimalno 8 pH do maksimalno 12 pH.*

