



**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta

Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn

OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Direktor: dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ.

Klasa: 500-01/22-01/389

Urbroj: 4211-100-22-05

Evidencijski broj: H120/22

Zagreb, 06. listopada 2022. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1. **Naziv i sjedište Naručitelja:** Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10 000 Zagreb, OIB: 57500462912
2. **Evidencijski broj:** H120/22
3. **Predmet nabave:** Usluga održavanja i popravaka tunelskih ventilatora
4. **Datum početka prethodnog savjetovanja:** 27. rujna 2022. godine
5. **Datum završetka prethodnog savjetovanja:** 02. listopada 2022. godine
6. **Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:** Naručitelj nije održao sastanak.
7. **Tekst zaprimljenih primjedbi ili prijedloga:**
 - 7.1. Pod točkom 4.2.1. naručitelj ima namjeru tražiti, tj kaže sljedeće: „Gospodarski subjekt mora dokazati da će u svrhu izvršenja ugovora koji je predmet ove nabave, angažirati minimalno sljedeće tehničke stručnjake:
 - 2 (dvije) servisne grupe od koji se svaka grupa sastoji od 3 (tri) djelatnika minimalno srednjoškolskog obrazovanja elektrotehničkog i/ili strojarskog usmjerenja i 1 (jedne) hidraulične košare/platforme za održavanje, demontažu i montažu ventilatora

Sposobnost iz točke 4.2.1. dokazuje se sljedećim popratnim dokumentima:

 - Izjavom, potpisanom od strane ovlaštene osobe gospodarskog subjekta, da ima na raspolaganju potrebne djelatnike i hidraulične košare/platforme sa popisom djelatnika
 - Preslikom svjedodžbe/diplome za završeno obrazovanje za djelatnike“



1. Naše sugestije/prijedlozi vezano uz predmetni dio dokumentacije su slijedeći:
 - a) Predlažemo naručitelju da obzirom na količinu ventilatora i broj lokacija koje treba popravljati odnosno servisirati poveća broj djelatnika potrebnih za izvođenje potrebnih radnji. Obzirom da se ovdje radi o 4 regije (Lika, Dalmacija, Zagreb i Gorski kotar) predlažemo naručitelju da gospodarski subjekt koji se javlja na ovaj natječaj mora imati na raspolaganju minimalno 4 (četiri) servisne grupe od koji se svaka grupa sastoji od 3 (tri) djelatnika minimalno srednjoškolskog obrazovanja elektrotehničkog i/ili strojarškog usmjerenja, tj. ukupno mora na raspolaganju imati minimalno 12 tehničkih stručnjaka koji će biti na raspolaganju prilikom obavljanja predmetne usluge.
 - b) Nadalje predlažemo naručitelju da obzirom na kompleksnost ventilacijskih sustava koji se servisiraju gospodarski subjekt koji ima namjeru sudjelovati u ovom postupku javne nabave mora imati na raspolaganju minimalno 2 diplomirana inženjera strojarstva koji su upisani u Imenik voditelja radova strojarške struke pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva.

Odgovor na pitanje 7.1.a):

Sukladno dosadašnjem iskustvu Naručitelj je propisao minimalan broj servisnih službi, a što Ponuditelja ne sprječava da posjeduje veći broj istih. Navedeni minimalni broj servisnih službi omogućuje većem broju potencijalnih Ponuditelja sudjelovanje u predmetnom nadmetanju. Prilikom radova redovnog godišnjeg servisa u Prilogu tehničkih uvjeta propisan je najduži rok za obavljanje redovnog održavanja kojega se Izvršitelj mora pridržavati te sam procjenjuje potrebe za radnom snagom i mehanizacijom obzirom na količinu ventilatora i radova. Podjela na tri regije u tehničkim uvjetima je isključivo radi olakšavanja planiranja i obračuna usluge obzirom da je putni trošak uključen u cijenu sata rada djelatnika i mehanizacije.

Iz navedenog ne prihvaćamo prijedlog.

Odgovor na pitanje 7.1.b):

Natječajnom dokumentacijom i Tehničkim uvjetima propisano je da se Izvršitelj obvezuje pridržavati svih zakona, pravilnika i sl. pa tako i zakona i pravilnika koji propisuju radove iz područja ventilacije i potrebe za djelatnicima upisanim u određene komore.

Iz navedenog ne prihvaćamo prijedlog.

- 7.2.** Pod točkom 4.2.2. Podaci o tehničkoj opremi i mjeri za osiguranje kvalitete naručitelj ima namjeru tražiti slijedeće:

„Gospodarski subjekt mora dokazati da je akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije (ili Ustanove koja je potpisnik multilaterarnog sporazuma sa Europskom organizacijom za akreditaciju) za normu HRN EN ISO/IEC 17025, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjerenih laboratorija ili jednakovrijedan.

Sposobnost iz točke 4.2.2. ponuditelj dokazuje:

- *važecom potvrdom odnosno certifikatom o akreditaciji prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo ovlašteno tijelo, za poslove ispitivanja električnih rotacijskih strojeve i to minimalno za:*
 - *mjerjenje otpora namota*
 - *mjerjenje otpora izolacije namota*
 - *mjerjenje mehaničkih vibracija.*

Naručitelj će priznati jednakovrijedne potvrde koja su izdala certifikacijska/akreditacijska tijela drugih država.

Norma može biti na hrvatskom i/ili engleskom jeziku. Naručitelj zadržava pravo da od ponuditelja za dostavljeni dokaz na engleskom jeziku može zatražiti i dostavu prijevoda na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja.“

* Obzirom na prirodu radova smatramo da ovakva vrsta dokumenata nije bitna za kvalitetno izvršavanje zadataka servisiranja ventilatora i osnovnih ispitivanja istih a koji su sami po sebi certificirani od proizvođača. Shodno tome predlažemo naručitelju da ovaj dokument izostavi iz natječajne dokumentacije.

Nadaje, predlažemo naručitelju također, da pod točku 4.2.2. Podaci o tehničkoj opremi i mjeri za osiguranje kvalitete također uvrsti i slijedeći dokument: *Uvjerenje o osposobljavanju za rukovatelja hidrauličnom platformom izdanom od strane ovlaštene institucije.*

Smatramo prethodno potrebnim obzirom na članak 3. točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N. br. 5/84.) te članka 3. točke 5. (upravljanje dizalicama na mehanizirani pogon) te točke 6. (za signaliste i vozače tereta na dizalicama), te predlažemo da svi djelatnici iz servisne grupe osim diplomiranih inženjera strojarstva moraju posjedovati „Uvjerenje o osposobljavanju za rukovatelja hidrauličnom platformom“ izdanom od strane ovlaštene institucije - dokazuje se preslikom traženog dokumenta.

Odgovor na pitanje 7.2.:

Obzirom da se radi o sustavu ventilacije u tunelima koji je smješten na svodu tunela te predstavlja direktnu opasnost za sve korisnike tunela smatramo da je neophodno kvalitetno održavanje sustava i mjerenje električnih/strojarских veličina od strane akreditirane tvrtke sa stručno osposobljenim djelatnicima radi vjerodostojnosti mjerenja mehaničkih vibracija, otpora motora i otpora izolacije motora. Navedeno je osigurano akreditacijom od strane HAA.

Prilikom izvođenja radova Ponuditelj je u obvezi poštivati sve propisane zakonske akte kod rukovanja određenom opremom - alatom.

7.3. Predlažemo također naručitelju da pod postojećom „praznom“ stavkom 4.3. Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem zbog dokazivanja sustavnosti, organizacije rada te brige o okolišu minimalno traži slijedeće certifikate

- a) Certifikat OHSAS 18001:2007 za montažu i servis u području strojarских instalacija (npr. montaža i servis rashladnih ili klimatizacijskih ili ventilacijskih uređaja) – kao dokaz kvalitete poslovanja o usvojenom sustavu organiziranja radnih aktivnosti u smislu zaštite zdravlja i sigurnosti djelatnika na radu, tretiranih objekata i svih osoba u njima
- b) Certifikat ISO 14001:2015 za montažu i servis

Odgovor na pitanje 7.3.:

Tunelska ventilacija ne koristi opasne plinove i tvari prilikom svoga rada poput rashladnih i klimatizacijskih sustava te nije potrebno posjedovanje navedenih certifikata. Prilikom radova na tunelskoj ventilaciji nema opasnosti od utjecaja na okoliš.

Iz navedenog ne prihvaćamo prijedlog.