

TEHNIČKI UVJETI

1. Poslove skupljanja, prijevoza i obrade, uporabe i/ili zbrinjavanja opasnog otpada, te izradu fizikalno-kemijskih analiza i prateće dokumentacije izvršavati sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17, 14/19 98/19), Pravilnikom o katalogu otpada (NN 90/15), te Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 81/20).
2. Izvršitelj mora osigurati dostatne kapacitete za prihvrat i povremeno deponiranje čistog goriva iz dva spremnika za Euro dizela kapaciteta 10 000 litra i 20 000 litara, te iz jednog spremnika lož ulja kapaciteta 20 000 litara.
3. Predmetne radove potrebno je izvršiti na lokaciji u TJO Šibenik gdje se nalaze navedena dva spremnika Euro dizela i jedan spremnik lož ulja.
4. Izvršitelj je dužan osigurati odgovornoj osobi u TJO očitavanje prepumpanih količina čistog goriva, te skupljenih količina otpada nakon čišćenja spremnika sa volumetra vozila u m³.
5. Izvršitelj je dužan izvršiti vaganje taloga sa dna spremnika (ključni broj otpada od tekućih goriva 130701* - loživo ulje i dizel gorivo.), te odgovornoj osobi u TJO dostaviti potvrdu o izvršenom vaganju.
6. Izvršitelj je dužan izraditi fizikalno-kemijsku analizu svojstava otpada za TJO Šibenik ako preuzima više od jedne tone opasnog otpada.
7. Potrebno je izvršiti umjeravanje spremnika inkrementalnom metodom i izraditi baždarne tablice.
8. Dinamika radova biti će definirana sa odgovornom osobom Naručitelja.
9. Zapisnik o izvršenim uslugama uz Izvršitelja svojim potpisom ovjerava i odgovorna osoba iz TJO.
10. Potrebno je izraditi završna izvješća o provedenom ispitivanju debljine stjenki spremnika i nepropusnosti spremnika, te cjevovoda sa pripadajućom foto i/ili video dokumentacijom, te ista dostaviti u 3 primjerka i na CD-u.
11. Rok za izvođenje radova je 15 dana od zaprimanja narudžbenice.
12. Ponuditelji mogu obići lokacije na kojima se nalaze spremnici te dobiti na uvid u situaciju na terenu.

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene Tehničke uvjete.

U.....,2022.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)

