

TROŠKOVNIK

Nabava uređaja za održavanje tlaka u zatvorenom sustavu centralnog grijanja u TJO Županja

Red. br.	Opis stavke	Jed.mj.	Količina	Jed. cijena	Ukupna cijena fco Naručitelj, bez PDV-a
1	Zatvoreni ekspanzijski uređaj za precizno održavanje tlaka, otplinjavanje i nadopunjavanje. Područje rada od 500-2300 kW ; radni tlak 1.2 - 3.5 bar. Nadzor sustava za nadopunjavanje vode s mogućnošću regulacije nadopunjavanja. Kontinuirano otplinjavanje plina u sustavu. Motaža ispred ili pokraj primarne posude. Dodatak antifrizu do 50%. Atestirano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP 2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007, tip kao Flamco ; FLAMCOMAT M02/G4 , ili jednakovrijedan - proizvođač: _____ - tip: _____ - model: _____ - Dokumentacija: tipski certifikat proizvođača, Upustvo za rukovanje , EU izjava o sukladnosti - Jamstvo: 12 mjeseci od isporuke	kom	1		
2	Primarna (ekspanziona) posuda , podnožje za mjerenje sadržaja vode, posuda izrađena od čelika, nepropusni mjeh iz butila s mogućnošću izmjene, spremnik se odzračuje s vrha, a na dnu je odvod za kondenza. Dodatak antifrizu do 30%, , CE testirano prema EPED 2014/68/EU I Machinery Directive 2006/42/EC, tip kao Flamco ; FLAMCOMAT FG 200 lit ili jednakovrijedan jednakovrijedan - proizvođač: _____ - tip: _____ - model: _____ - Dokumentacija: tipski certifikat proizvođača, Upustvo za rukovanje , EU izjava o sukladnosti - Jamstvo: 12 mjeseci od isporuke	kom	1		

3	Fleksibilna metalna crijeva za spajanje Flamcomat uređaja ili pomoćne posude na pumpnu jedinicu. Maks. srednja temperatura (kontinuirana) 70 °C, maks. tlak 10 bar, dužina 940 mm, tip kao Flamcomat fleksibilni priključak (set 2 crijeva) 1 G3 (100-1600L) ili jednakovrijedn.	set	1		
				Ukupno (bez PDV-a):	
				PDV (25%):	
				Sveukupno (s PDV- om)	

Mjesto isporuke: Sektor održavanja, Tehnička jedinica održavanja Županja

Rok isporuke: 7 dana od dostave narudžbenice.

U _____, _____ 20____.god.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)