

Ev. broj: G 60/23

Zagreb, 24.02.2023. godine

**Predmet nabave:** Servis i umjeravanje sigurnosnih ventila i manometara u kotlovnica većim od 50 kW te na UNP spremnicima i zgradi Uprave u 2023. godini

## 1. Odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

### 1. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

- Da bi se izvršio Servis i umjeravanje sigurnosnih ventila i manometara isti se mora skinuti sa instalacije, dakle instalacija mora biti prazna.  
Tko prazni instalaciju i nakon toga opet puni?

**ODGOVOR NARUČITELJA:** Izvršitelj radova je obavezan izvršiti rasterećenje instalacije te stavljanje u pogon iste nakon servisa i umjeravanja sigurnosnih ventila i manometara.

